





ITEM	DESIGNACION
1	PLACA DE IDENTIFICACION
2	LLAVE DE VACIADO
3	MEDIDOR DE Tª
4	TOMA DE MUESTRA DEL PIRANOL
5	PARA SONDA TERMICA
6	ORIFICIO DE LLENADO
7	TAPS

Esc:	DIMENSIONES GENERALES DE TRANSFORMADOR 250 KVA.		
Fecha			
Proy:	METRO DE SANTIAGO DIRECCION ELECTRICA		
A.B.D.			
Dib:	Referencia		
JMSA.			
Rev:	Piano N°		Rev
Aprob:	ANEXO 4		