

CONSULTAS / RESPUESTAS PROCESO LICITACION LUMINARIA EN COLAS DE MANIOBRAS VICENTE VALDÉS L5 Y VESPUCIO NORTE

1. ¿La ubicación específica de las luminarias es dada por el listado entregado en las especificaciones técnicas o se verá en terreno con el supervisor Metro?

Resp: la ubicación para el caso de Vespucio Norte, es la indicada en las especificaciones técnicas, de acuerdo a su PK. Para el caso de Vicente Valdés, la ubicación será distribuida homogéneamente de acuerdo a los rangos de PK entregados.

La ubicación específica, dependerá de la ubicación de la bandeja portacables en cada PK, siendo la instalación por sobre o debajo de ella, con o sin canalización.

2. Favor especificar el modo de empalme a la bandeja porta conductora cuando se ingrese con cable o con cañería.

R: Debe descansar sobre la bandeja, cuando sea con tubería debe tener los accesorios correspondientes, (buching y contratuerca) si corresponde.

3. ¿Para la conexión de los circuitos se debe coordinar con Mantenimiento de Metro?

Resp: se debe conectar de forma alternada a cada una de las fases existentes, se realizará una visita inicial para aclarar estas dudas en terreno, solo para el proveedor adjudicado (Identificación de circuitos en tableros, identificación de circuitos en canalización BPC).

4. Favor aclarar lo siguiente: ¿cómo se va a conectar la luminaria al circuito existente?

Resp: se empalma en el circuito existente con unión derivación, se recubre con cinta aisladora de goma o caucho y cinta plástica.

5. ¿Se debe contar con personal de Prevención de riesgos en tiempo total? ¿O puede ser parcial?

Resp: puede ser parcial. Es necesaria su documentación respectiva de acuerdo a los formularios del anexo de cotización.

6. ¿Con quién se debe coordinar para comenzar los trabajos y que documento es necesario tener para comenzar con las actividades?

Resp: el inicio de los trabajos será posterior a la entrega de toda la documentación solicitada al proponente adjudicado, junto con los cursos respectivos de acuerdo al anexo de cotización y Especificaciones técnicas. La planificación y programación, se realiza en conjunto con el supervisor metro destinado, quien gestionará los permisos respectivos.

7. ¿Se puede trabajar con personal extranjero?

Resp: Si. Debe poseer su respectivo contrato. Si existe personal subcontratado, también debe tener contrato para la obra, por efectos del seguro contra accidentes.

8. Favor aclarar ¿cuál es el tipo de fijación de las luminarias hacia el muro?

Resp: Se recomienda taco y esparrago o hilo sin fin, para suplir los desniveles e imperfecciones del muro, además de los accesorios correspondientes, golillas, turcas y contratuercas.

9. ¿Todos los materiales deben ser nuevos?

Resp: Si

10. ¿Hay que mostrar respaldo de compra de materiales, para acreditar que son materiales nuevos?

Resp: No se requiere. El trabajo se recibe o se rechaza dependiendo de lo que se observe (fijación, funcionalidad, etc.)

11. ¿Existe pago de anticipo?

Resp: No. El pago se realizará por el trabajo finalizado.

12. Si la fecha entregada por la Mutual para el curso OPR es después de la fecha de entrega de la Oferta, ¿se puede entregar documento que acredite que el curso se realizará con posterioridad de la entrega de las ofertas?

Resp: Si

13. La fecha de recepción de ofertas en definitiva es para el 26 de septiembre del 2016?.

Resp: Si. Fue enviada aclaración en portal www.metro.cl/licitaciones

Publicación	06 Septiembre 2016 www.metro.cl/licitaciones
Charla Técnica	12 Septiembre 2016 Edificio Corporativo
Recepción consultas	12 al 14 de Septiembre 2016 Hasta 13:00 horas www.metro.cl/licitaciones
Respuestas de consultas	15 Septiembre 2016 Vía correo
Recepción de ofertas	26 Septiembre 2016 15:00 horas
Apertura de ofertas técnicas y económicas	26 Septiembre 2016 15:00 horas

14. Los formularios de presentación de la oferta económica son solo los presentados en documento Anexo del portal?

Resp: Los formularios técnicos corresponden a los del anexo de cotización (1 al 7). El formulario número 8, corresponde al formulario económico, el cual debe ser entregado en sobre diferente al de ofertas técnicas. Los formularios, no deben ser modificados.

15. Se indica que las propuestas deben ser subidas a www.metro.cl/admin/index.php. A su vez la base indica presencial. En definitiva como se entregan las ofertas técnica y económica de esta licitación?

Resp: Las ofertas técnicas y económicas en sobre cerrado respectivos, en Alameda 1414, 2° piso indicando el nombre de licitación y a nombre de Juan C. Pereira.

16. Respecto a la BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Formulario 2, en las bases no se indica su monto y plazo. Favor indicar y aclarar.

Resp: Favor anular el formulario N°2 del anexo de cotización. Solo se solicitará esta boleta al proveedor adjudicado. Se enviará aclaración en el portal y por mail.

17. Indicar el plazo máximo asignado a la ejecución del servicio de esta licitación.

Resp: se estima un tiempo de ejecución por cola de maniobras de 7 días hábiles, no siendo estos correlativos por disponibilidad de vía. Estos días no se pueden extender y distribuir superior a 2 meses, siendo el tope de ejecución.

18. En el Documento enviado por METRO CONDICIONES DE COTIZACION en el ARTÍCULO 12: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO dice que la boleta tiene que ser presentada 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, lo que se entiende que solo se le será exigida a la empresa que se adjudique el Contrato. Sin embargo en el FORMULARIO N°2 se solicita que la BOLETA DE GRANTIA BANCARAIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Se adjunte a la oferta técnica.

¿Hay que presentar boleta de garantía por Fiel cumplimiento del contrato? ¿Hay que presentar boleta de garantía por seriedad de la oferta?

Resp: Favor anular el formulario N°2 del anexo de cotización. Solo se solicitará esta boleta al proveedor adjudicado. Se enviará aclaración en el portal y por mail.

19. En la charla técnica se mencionó que se realizaría cambio al cronograma de licitación por favor confirmar.

Resp: remitirse a pregunta 13. Además se envía aclaración en el portal www.metro.cl/licitaciones, en la licitación en cuestión.

20. Para el Montaje de las Luminarias se solicita soportes de Fierro galvanizado. ¿Metro tienes las medidas aproximada de estos soporte y que tipo de galvanizado se solicita?

Resp: Galvanizado en caliente. El tamaño de los soportes dependerá de los equipos. Remitirse a las preguntas 2 y 8.