

ACLARACIÓN Nº2 “OBSOLESCENCIA EN EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN (SER) DE METRO S.A.”

Santiago, 15 de marzo de 2018

Junto con saludarlos, y en el marco de la presente licitación enviamos documento con las aclaraciones, válidas para la licitación y que formará parte de la documentación junto con las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros documentos que puedan aportarse al presente proceso.

1. Documento: “ET-003 Seccionador SAA 750V Tensión Continua”, punto 4.2 Seccionador:

Donde dice:

El seccionador, motivo de las presentes Especificaciones Técnicas será bipolar, pudiendo tener eje común solidario o independiente y mando común con accionamiento motorizado y manual, con selección de opción por medio de selector ubicado en la cara frontal del seccionador

Debe decir:

El seccionador, motivo de las presentes Especificaciones Técnicas será **monopolar**, pudiendo tener eje común solidario o independiente y mando común con accionamiento motorizado y manual, con selección de opción por medio de selector ubicado en la cara frontal del seccionador