2° RONDA DE RESPUESTAS A CONSULTAS "SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN PARA CELDA ALSTOM PFX DE METRO S.A."

Santiago, 07 de marzo de 2018

1. ¿Es responsabilidad del contratista modificar el SCADA en caso de que exista algún error? ó ¿sólo se verificará el cambio de estado de la señal?

R: El reemplazo de los interruptores no generará ninguna modificación a nivel del SCADA. En la ejecución del reemplazo del interruptor en terreno se deben probar los mandos de apertura y cierra (local, distancia, automático y por avería) y que los estados del equipo se reflejen de manera correcta en el SCADA (abierto, cerrado y desbrochado).

2. Favor aclarar el plazo de entrega de la propuesta, ¿Se entrega el 19/03/2018 (Según formulario de respuestas a consultas) o el 16/03/2018 (Según Aclaración N°2)?

R: Remitirse a Aclaración N°2.
La fecha de recepción de ofertas es el día 16 de marzo de 2018, hasta las 15:00 hrs.

3. Referente a la respuesta 53 ¿Cual deberá ser el perfil del personal a cargo del proyecto? (Indicar profesión)

R: Remitirse a la Aclaración N°3. Los trabajos indicados en las presentes especificaciones deberán estar dirigidos personalmente y a plena dedicación por un **ingeniero civil electricista** en calidad de Jefe de Terreno con al menos cinco (5) años de experiencia, o un **ingeniero en ejecución electricista** con al menos (8) años de experiencia debidamente acreditada, en montajes de equipos eléctricos y con licencia SEC Clase A. Este profesional deberá permanecer en la obra durante todo el desarrollo de los trabajos y será el responsable ante Metro del buen desarrollo de los mismos, debiendo estar facultado plenamente para la toma de decisiones operacionales y administrativas en representación del Contratista.

4. ¿Quién pagará el transporte para el traslado de los interruptores que sean desinstalados y transportados a talleres Neptuno? Nota: peso del material superior a 2 TON, deben ser transportados por empresas certificadas

R: El contratista es el responsable del traslado de los interruptores que sean desinstalados y transportados a Talleres Neptuno y de todos los gastos asociados que genere esta actividad. Ver respuesta 4 de la primera ronda de preguntas.

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1414
Santiago - Chile
Tel: +56(2) 2937 2000 - 2937 3000
www.metro.cl

5. ¿Es parte del alcance del contratista el diseñar una jaula tipo gallinero para el almacenamiento de residuos con pretil en las instalaciones de Talleres Neptuno?

R: No es parte del alcance ni el diseño ni la construcción de un recinto de almacenaje de interruptores.

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1414
Santiago - Chile
Tel: +56(2) 2937 2000 - 2937 3000
www.metro.cl